

## SOLO 811 DUMAN VE KARBONMONOKSİT DEDEKTÖR TEST SETİ

### ÜRÜN ŞARTNAMESİ

[info@soluturkiye.com](mailto:info@soluturkiye.com)

1. Ürün Universal olarak tanımlanmış uluslararası standartlarda ölçülere sahip bütün duman ve CO detektörlerini test edebilmelidir.
2. Ürün standart olarak 2 ila 4,5 metre yüksekliklerde bulunan detektörlere herhangi ek yardımcı malzeme olmadan ulaşma, bu yüksekliklerdeki detektörleri test etme ve söküp takabilme özellikleri olmalıdır.
3. Ürünler yanmaz Poliüretan malzemedan yapılmış olmalı ve bütün ek aparatları birbirine uyumlu olmalıdır.
4. Ürünün tutturma çubuğu 4,5 metreye teleskobik olarak yükselmeli, ek artırma aparatları ile 7,5 metreye kadar çıkabilmelidir.
5. Ürünün aksesuarları Uluslararası UL ve ULC tarafından test edilip sertifika onaylı olmalıdır.
6. Ürün en az 2 (iki) sene satıcı garantili olmalıdır.
7. Ürünün başlık aparatlarını ve diğer sarf malzemelerini toplu halde taşımaya yarayacak kendi markasına ait çantası olmalıdır.
8. Ürün Avrupa menşei olmalıdır.
9. Ürün mekanik ve kullanımı kolay olmalıdır. Üzerinden bozulabilecek herhangi bir elektronik parça olmamalıdır.
10. Ürünün detektör testleri için kendi markası ile üretilmiş test spreyleri olmalıdır. Bu spreylere test başlık aparatı ile uyumlu olmalıdır.
11. Test başlık aparatı ayarlanabilir hassasiyete sahip olmalıdır. Ayrıca farklı genişlikteki detektörleri de test etmeye uyumlu genişleme başlığı ileriki zamanlarda ihtiyaç duyulursa yedek parça olarak tedarik edilebilmelidir.
12. Ürünün detektör sökme ve takma başlık aparatı farklı ebatlarda detektörleri sökmeye takmaya karşı ayarlanabilir olmalı. Aparatın detektörü tutan kısımları kauçuk malzemedan yapılmalı ve kullanıma bağlı eskime durumlarında yedek parçası olmalıdır.
13. Ürünün markasına ait ısı detektörlerini de test edebilecek ürünleri de olmalıdır ve bu ürünle de uyumlu olarak çalışabilmelidir.

## SOLO 461 KABLOSUZ ISI DEDEKTÖR TEST SETİ

### ÜRÜN ŞARTNAMESİ

[info@soloturkiye.com](mailto:info@soloturkiye.com)

1. Ürün Universal yapıda olan bütün ısı detektörlerini test edebilmelidir.
2. Ürün Kablosuz olup ek aparatlar yardımı ile 9 metreye kadar çalışma imkânı vermelidir.
3. Ürün 12V çalışma gerilimine sahip olmalıdır.
4. Ürün ısı ve kombine detektörlerini test edebilmek için gerekli 194°F / 90°C ısıyı üretebilmelidir.
5. Ürünün aksesuarları Uluslararası UL ve ULC tarafından test edilip sertifika onaylı olmalıdır.
6. Ürünün 1 asıl ve 1 yedek kullanım için 2 adet baton şeklinde Isı Test Başlığı ile uyumlu bataryaya sahip olmalıdır
7. Ürünün aparatları arasında batarya şarj cihazı da olmalıdır.
8. Ürün en az 10 (on) sene satıcı garantili olmalıdır.
9. Ürün Avrupa menşeli olmalıdır.
10. Ürünün markasına ait duman detektörlerini de test edebilecek ürünü de olmalıdır ve bu ürünle de uyumlu olarak çalışabilmelidir.